

Der Samtgemeindebürgermeister

Zeven, 09.05.2017

Beschlussvorlage Gemeinde Gyhum		Nr. G/023/2016-21
Beratungsfolge		Termin
Bauausschuss Gyhum		
Verwaltungsausschuss Gyhum		

TOP: 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen

Anlagen: --

Sachverhalt/Begründung (ggf. mit haushaltsmäßiger Beurteilung):

Zum Zweck der Netzverstärkung plant der Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO den Ersatz der bestehenden 220-kV-Höchstspannungsleitung zwischen Stade und Landesbergen durch eine 380-kV-Höchstspannungsleitung. Für diesen Abschnitt ist das Raumordnungsverfahren durch das ArL Lüneburg eingeleitet worden. Die Unterlagen liegen in der Zeit vom 08.05.2017 bis 09.06.2017 im Rathaus Zeven öffentlich aus.

Im Bereich der Gemeinde Gyhum liegt der neue Trassenkorridor exakt im Bereich der jetzigen Trasse der 220-kV-Leitung. Die Masten werden eine Höhe zwischen 55 und 70 m haben, wobei die Abstände der Masten zueinander sich zwischen 300 m und 450 m bewegen.

Der Trassenkorridor wird in der Sitzung vorgestellt. Die gesamten Planunterlagen sind auf der Seite der Raumordnungsbehörde, dem ArL Lüneburg unter www.arl-lg.niedersachsen.de unter „Strategie und Planung“ und „Raumordnung“ einsehbar.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die vorgestellte Planung zur Kenntnis und es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen.

Federführend		Mitzeichnend		Einverstanden	
OE	Zeichen/Datum	OE	Zeichen/Datum		Zeichen/Datum
4		AV		Gemeindedirektor	